



COMUNE DI CAMIGLIANO

(Provincia di Caserta)

**ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
"DON LORENZO MILANI" - ALA OVEST**

PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE

Scala
Genn. 2018

PROGETTO STRUTTURALE
(Risultanze delle Analisi Sismiche)

Tav.
10.8

IL PROGETTISTA – U.T.C.

(Dott. Ing. Pietro PARISI)

**COMUNE DI CAMIGLIANO
PROVINCIA DI CASERTA**

RISULTANZE ANALISI SISMICHE

OGGETTO:

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA

COMMITTENTE:

AMM.NE COMUNALE

Il Tecnico

Tabellina riassuntiva delle PushOver Ante Intervento

Numero PushOver	PgaSLO/Pga81%	PgaSLD/Pga63%	PgaSLV/Pga10%	PgaSLC/Pga5%
1	1.299	1.083	.477	0
2	1.334	1.259	.562	0
3	1.834	1.727	.804	0
4	1.736	1.543	.787	0
5	1.299	1.083	.477	0
6	1.334	1.259	.562	0
7	1.834	1.727	.804	0
8	1.736	1.543	.787	0
9	1.443	1.351	.6	0
10	1.193	.994	.438	0
11	1.885	1.739	.784	0
12	1.793	1.598	.835	0
13	1.443	1.351	.6	0
14	1.193	.994	.438	0
15	1.885	1.739	.784	0
16	1.793	1.598	.835	0
Min. PgaSL/Pga%	1.193	.994	.438	0

Tabellina riassuntiva delle PushOver Post Intervento

Numero PushOver	PgaSLO/Pga81%	PgaSLD/Pga63%	PgaSLV/Pga10%	PgaSLC/Pga5%
1	2.257	2.106	1.013	0
2	2.359	2.301	1.277	0
3	3.989	3.324	1.466	0
4	3.989	3.324	1.466	0
5	2.257	2.106	1.013	0
6	2.359	2.301	1.277	0
7	3.989	3.324	1.466	0
8	3.989	3.324	1.466	0
9	2.178	1.991	1.186	0
10	2.669	2.518	1.111	0
11	3.989	3.324	1.466	0
12	3.989	3.324	1.466	0
13	2.178	1.991	1.186	0
14	2.669	2.518	1.111	0
15	3.989	3.324	1.466	0
16	3.989	3.324	1.466	0
Min. PgaSL/Pga%	2.178	1.991	1.013	0